

第 144 次放射性物料管制會議紀錄

一、時間：111 年 12 月 13 日上午 10 時 00 分

二、地點：本會 4 樓會議室(視訊會議)

三、出席單位及人員：(職銜敬稱略)

單 位	姓 名			
台電公司 核能安全處	康哲誠	陳傳宗	顏昌發	陳獻祥
	黃建璋			
台電公司 核能發電處	高起	黃耀億		
台電公司 核能後端營運處	范振璉	吳華申	鄧朝嶸	葉久萱
	梁仲廷	洪國鈞	劉紹楷	
台電公司 核能技術處	莊鴻瑜	陳聲奇	黃茂豪	李宗翰
	張正平			
台電公司核一廠	楊國華	陳順隆	郭良材	許芷琳
台電公司核二廠	蔡慶宏	林竑修	林傑榮	吳峰碩
台電公司核三廠	林願興	楊尚志	張坤勇	莊尚憲
原能會核研所	張志賢	詹季達	胥耀華	張峯榮
	張明發	蕭憲明	謝賢德	林忠永
	張國源	廖安清	張添昌	陳志豪
	蘇家錡	林友仁		
物管局	郭火生	郭明傳	莊武煌	王錫勳
	蘇凡皓	馬志銘	林清源	萬明憲
	洪進達	黃炳昌		

四、主席：陳副局長文泉

紀錄：郭嘉仁

五、主席報告：略

六、討論事項：各項討論議案如附

七、結論：各項議案之決議如附

八、散會。(上午 11 時 00 分)

歷次決議事項未結案件：

議案	議 題	提案單位 及提案人	承辦單位及 聯絡人
791	請台電公司說明核一廠除役計畫新建低放射性廢棄物貯存庫之規劃辦理情形。	物管局 洪進達	台電公司
決議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請台電公司配合核一廠三號低放貯存庫建造執照申請案，適時提出該貯存庫規劃採用之 T-Box 容器之使用申請，以確認核一廠三號低放貯存庫之設計符合需求。 2. 請台電公司妥善辦理核一廠新建低放貯存庫建造執照申請案之公開說明會，並廣納民眾意見，並將意見視需要補充於申請文件中。 3. 本案繼續追蹤。 		

議案	議 題	提案單位 及提案人	承辦單位
799	請台電公司說明核三廠除役系統除污作業計畫提報時程。	物管局 洪進達	台電公司
決議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請台電公司妥善準備核三廠系統除污之相關規劃作業，並依規劃期程提出核三廠系統除污作業計畫，以順遂核三廠除役作業之進行。 2. 本案同意結案。 		

議案	議 題	提案單位 及提案人	承辦單位
806	請台電公司說明核一廠第二期室內乾式貯存設施興建計畫辦理進度。	物管局 嚴國城	台電公司
決議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請台電公司持續依 108 年 8 月行政院核定核一廠第二期室內乾貯設施興建計畫期程，加速推動辦理，並就執行進度延宕積極檢討改善。 2. 請台電公司持續辦理地方政府、公眾及關心團體之溝通工作，以順遂室內乾貯設施興建。 3. 本案持續追蹤。 		

議案	議 題	提案單位 及提案人	承辦單位
807	請台電公司說明核二廠一號貯存庫清理作業計畫之辦理現況。	物管局 林清源	台電公司
決議	1. 請台電公司依規劃做法，適時辦理除役計畫、清理作業計畫之修訂及提報貯存庫再評估報告。 2. 本案同意結案。		

本次會議新增議題：

議案	議 題	提案單位 及提案人	承辦單位
808	請台電公司說明核二廠除役期間新建低放射性廢棄物貯存設施，現規劃辦理情形及其空間規劃。	物管局 郭嘉仁	台電公司
決議	1. 本案係屬核二廠除役計畫之重要管制事項，請台電公司依規劃時程辦理。 2. 本案持續追蹤。		

議案	議 題	提案單位 及提案人	承辦單位
809	核二廠低放射性廢棄物貯存壕溝除役作業規劃辦理情形。	物管局 洪進達	台電公司
決議	1. 核二廠低放射性廢棄物貯存壕溝目前停止運轉中，如需恢復使用，應提報再評估報告，經審查通過後始得繼續使用。如執照屆期仍將使用，應依法事先提出換照申請。 2. 與核二廠除役計畫中相關貯存壕溝規劃差異部分，請台電公司適時辦理除役計畫變更。 3. 本案同意結案。		

議案	議 題	提案單位 及提案人	承辦單位
810	請台電公司說明核二廠「低放射性固化廢棄物桶檢整計畫」執行情形。	物管局 林清源	台電公司
決議	<ol style="list-style-type: none"> 核二廠「低放射性固化廢棄物桶檢整計畫」要變更容器時，請先妥善做好安全評估，並經三級品保驗證作業程序後，送本局審核。 本案同意結案。 		

議案	議 題	提案單位 及提案人	承辦單位
811	請台電公司說明各核電廠廢料處理運轉人力現況及未來人力補充與培訓規劃	物管局 周學偉	台電公司
決議	<ol style="list-style-type: none"> 為確保各核電廠之放射性物料設施運轉及相關作業安全，請台電公司持續補充放廢運轉人力並精進其工作經驗傳承。 核電廠廢控室運轉之現場抄表作業，均請維持每值二巡抄表作業。 本案同意結案。 		

議案	議 題	提案單位 及提案人	承辦單位
812	請台電公司說明「核一廠室外乾貯興建計畫」密封鋼筒安全強化作業之自主品質管制措施。	物管局 嚴國城	台電公司
決議	<ol style="list-style-type: none"> 請台電公司依據「核一廠用過核子燃料乾式貯存設施興建專案品質保證計畫」之相關規定，切實落實三級品保自主品質管制要求。另作業期間請核安處駐核一廠安全小組協助執行稽查作業，以確保作業品質。 本案同意結案。 		

議案	議 題	提案單位 及提案人	承辦單位
813	請台電公司說明核一廠核子燃料貯存設施除役完成報告審查意見辦理情形。	物管局 莊武煌	台電公司
決議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請台電公司儘速函復核一廠核子燃料貯存設施除役完成報告審查意見之答復說明，俾利辦理本案後續解除除役管制相關事宜。 2. 本案同意結案。 		

議案	議 題	提案單位 及提案人	承辦單位
814	請核研所加強放射性物料運轉人員之人力維持與經驗傳承。	物管局 王錫勳	核研所
決議	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為確保核研所放射性物料設施運轉及相關作業安全，請核研所持續精進運轉人員之工作經驗傳承與人力維持。 2. 本案同意結案。 		