

# 九十四年第二次放射性物料管制會議紀錄 (第 103 次放射性物料管制會議紀錄)

一、時間：九十四年七月七日上午十時。

二、地點：本會二樓會議室

三、出席單位及人員（職銜敬略）：

原能會	輻防處	田國鎮					
	核研所	楊義卿	黃慶村				
台電	核發處	薛鴻儒	楊松林	陳祥熙			
	核安處	簡福添	陳慶鐘	邱雲長			
	燃料處	鄭運和					
	核後端處	林政哲	彭永昌	吳宗予			
	核一廠	林德福	賴輝銘				
	核二廠	劉明哲	鄭琨琮	林竝修			
	核三廠	朱世源	楊啟昇				
物管局		唐發泰	李境和	邵耀祖	鄭武昆		
		劉文忠	黃炳昌	黃運財	江通壹		
		鄭維申	周學偉	唐大維			

四、主席：陳局長渙東

記錄：胡肇桂

五、主席報告：(略)

六、結論：各項議案之決議詳附件。

七、散會

## 歷次決議事項辦理情形

議案	議題	提案人	承辦單位
535	蘭嶼貯存場檢整作業相關工程及測試現況	江通壹	台電公司 核後端處
決議	1. 依據台電公司辦理情形五所述，請台電後端處於 94 年 7 月底前提出蘭嶼貯存場檢整作業「儘可能不要重新固化，……」之作業方式評析報告。 2. 請蘭嶼貯存場針對 34 只貯存蒸餾液及洗衣廢水之塑膠桶執行貯放狀況檢查，並進行塑膠桶壽命評估。 3. 請蘭嶼貯存場針對蒸餾廢漿，規劃其固化作業。 4. 繼續追蹤。		

議案	議題	提案人	承辦單位
541	請說明九十三年度放射性物料營運技術及最終處置之研究發展執行情形及成果。	物管局 第一組	台電公司 核後端處 核發處
決議	1. 請後端處提供 93 年後端營運基金收入資料。 2. 解除追蹤。		

## 本次會議議題

議案	議題	提案人	承辦單位
542	廢樹脂開蓋檢查已進行十多年，請提出各廠之檢查發現與後續規劃方案之建議。	鄭維申	台電公司 核發處
決議	1. 同意台電公司所提的檢查方法。取消每年樣品桶開蓋逐項檢查之規定；亦同意每年以橋式吊車遙控巡視檢查廢樹脂桶貯存狀況，並作成紀錄。 2. 本局將邀請核研所黃慶村組長針對廢樹脂處理方式進行專題演講。 3. 解除追蹤。		

議案	議題	提案人	承辦單位
543	請說明核能後端工程品保方案及專案品質保證計畫修訂之進度。	唐大維	台電公司 核安處 核後端處
決議	1. 核能後端相關工作，除各專案須有專案品質保證計畫外，也須包含在相關的品質保證方案中。 2. 請台電公司行文給原能會，說明 92 年 12 月 16 日函承諾事項之替代方案。		

議案	議題	提案人	承辦單位
544	請各貯存設施經營者規劃各貯存設施每十年再評估工作，以符合「放射性廢棄物處理貯存及其設施安全管理規則」第十七條之規定。	物管局	台電公司 核二廠 核後端處
決議	另行擇期開會討論。		

## 臨時動議

議案	議題	提案人	承辦單位
545	請核後端處針對媒體訪問蘭嶼貯存場提出妥善之接待程序。	物管局	台電公司 核後端處
決議	請於下次會議時提出接待程序。		

議案	議題	提案人	承辦單位
546	台電核三廠廢棄物貯存倉庫興建工程開挖面護坡土堤崩落，基於工程作業品質及安全，請台電核發處說明崩落原因及後續防護措施。另請說明有關該工程廢土貯放場防洪措施。	物管局	台電公司 核發廠
決議	請於開挖至貯存倉庫岩層時通知本局，並依開挖後之地質之狀況，修正當初貯存庫之設計，以免影響爾後貯存庫之結構安全。		