

# 第八次龍門核管會會議紀錄

一、時間：九十年六月二十九日上午十時

二、地點：龍門施工處第三會議室

三、主席：陳技正建源

四、出席人員

(一)核管處：黃智宗、黃偉平、盧延良、張欣、莊長富、石門環、劉允平、  
張國榮、高斌

(二)輻防處：孟祥明、侯榮輝

(三)核技處：徐明德

(四)物管局：楊昭宗

(五)核研所：周鼎、吳元傑

(六)台電公司：林居萬、梁鐵民、黃朝棟、李定遠、侯明亮、徐永華、  
涂元卿、李精一、徐仲珩、陳王泉、郭上齡、陳朝福、  
周重元、蔣信弘、李榮曜、楊光榮、孫金標、賴宏昆、  
李會中、梁惠元、李明雄、黃金泉、王瀛實、杜王、陳龍、  
張靜豪、陳慰慈。

五、簡報：略。

六、決議事項：

1.議題一：第七次龍門核管會議結論辦理情形。

結論：(1)二號機汽機廠房最新地質處理情形之說明可接受，本項將視需要

另行召開討論會。

(2)數位化儀控系統硬體製造稽查結果，請併季報送本會參考。

(3)請將國內核燃料運轉經驗回饋至核四廠，並請妥適規劃核燃料設計送審時程。

2.議題二：龍門計畫工程進度與現況報告。

結論：略（本項為例性報告事項）。

3.議題三：一號機反應爐水壓測試品質查證結果。

結論：九十年五月十四日預先執行反應爐本體之水壓測試，請列入品保紀錄。

4.議題四：一號機反應爐除鏽後儲存及運抵工地之儲存現劃。

結論：請落實反應爐除鏽及儲運之規劃，以確保其品質。

5.議題五：機械設備及管路安裝工作之品保及品質作業管理及現況。

結論：請提供兩套中鼎公司品保方案供本會參考。

6.議題六：廢料處理系統之設計、製造及現場施工進度與規劃時程。

結論：略（本項為例性報告事項）。

7.議題七：DCIS 執行現況與檢討。

結論：本項將待 貴公司於七月份召開龍門計畫團隊會議題，再另行召開討論會。

8.臨時動議：請 貴公司提報核四廠廠區輻射監測計畫，並於下次龍門核管會議中報告。