

98 年度第 1 次核管會議紀錄

一、時間：98 年 6 月 30 日（星期二）下午 2 時 35 分

二、地點：原能會二樓會議室

三、主席：陳處長宜彬

四、出席單位及人員：

原能會：

核管處：徐副處長明德、莊長富、張欣、賴尚煜、鄧文俊、

何恭旻、郭獻棠、張禕庭

台電公司：

核安處：簡副處長福添、李國鼎、王輔勳、杜聖果、康哲誠

核發處：劉副處長增喜、陳順隆、臧鶴年、楊騰芳、王重章、

許永輝、李明宗、楊駿偉

核一廠：楊副廠長業勳、許鐘雄、黃奕彰、章明祥、許叔賢、

高孝淳

核二廠：黃副廠長清順、詹國楨、劉宗興、張雄仁、楊尊忠

核三廠：沈副廠長建庭、張益維

五、列席單位及人員：

核能研究所：廖俐毅

六、記錄：郭獻棠

七、會議決議：

(一)歷次會議決議事項追蹤報告。

決議事項：

1. 9612A02：修護處人員是否視為包商納入電廠管制，將視今(98)年大修成效，再行討論；針對修護處執行電廠維護工作之「平行查證」及「品質查證」，應訂定最低查證比例，以控管工作品質。本案繼續追蹤。
2. 9612A05：有關地質調查部分，本會將成立管制追蹤案進行追蹤，本案不再於核管會議中追蹤。
3. 9706A02：請參酌本會地震審查委員之意見，再瞭解日本柏崎刈羽核電廠之問題所在，於下次核管會議中提出報告。本案繼續追蹤。
4. 9706A05：同意結案。
5. 9706A06：SGMP 及 MRP 文件核三廠委外研讀部分，本會將另立管制追蹤案進行追蹤，本案不再於核管會議中追蹤。
6. 9706A07：核三廠 RCP 一號軸封洩漏異常改善成效，請繼續觀察至年底，若無異常再行提出結案申請。本案繼續追蹤。

7. 9712A02：核一廠及核二廠部分，請各主管專案小組納入視察項目進行查證；核三廠部分，仍有程序書新增或修改及人員訓練尚未完成，請繼續追蹤。
8. 9712A03：請台電公司將其核能營運品質保證方案與 Exelon 及 Entergy 二家美國公司之 QA Program 進行比較並作精進，另請將 Corrective Action Program (CAP) 亦納入品保方案中。本案繼續追蹤。
9. 9712A04：同意結案。
10. 9712A05：繼續追蹤。
11. 9712A06：繼續追蹤。
12. 9712A07：同意結案。

(二)本次會議討論議題：

議題 1：核能電廠因應流感大流行發生所採行之措施。

決議事項：台電公司可參考 NRC 或 NEI 相關報告，研擬大流感或其他疫病發生期間哪些法規可放寬或暫不適用之方案報會備查。

議題 2：核一廠 HPIC/RCIC 系統安全績效提升精進方案。

決議事項：請核一廠就備品管理及設備更新部分，蒐集國外(美國、日本等)資訊並進行比較分析，於下次會議中提出報告。並請就本案未納入 MR (a)(1)中監視，提出澄清說明。

議題 3：人為疏失防範措施：如何避免電氣及儀控相關設備維修時，導致不必要之暫態或安全系統動作。

決議事項：請按承諾事項執行，程序書中需加註適當之標記部分，亦請一併檢討辦理，簡報中所提之人員訓練教材，並請送本會參考。

議題 4：核三廠蒸汽產生器更換之規劃（含法規面之考量及相關申請案提出之時程規劃）。

決議事項：本案同意備查。

議題 5：10 CFR Appendix R 防火法規符合性評估之完整性及豁免申請現況之檢討。

決議事項：請各電廠針對目前廠內防火系統與 10 CFR Appendix R 防火法規規定不符處，建立資料庫電子檔案，並應包含本會視察發現及與美國同型電廠比對結果；與美國同型電廠之比對，應找 2~3 個同型電廠進行比對。（註：美國核管會業已公布所有核能電廠豁免檔案，台電公司可開始進行比對）

八、散會：17 時 25 分。