

# 九十三年度第一次核管會議會議紀錄

一、時間：民國 93 年 06 月 24 日 09:30-12:30

二、地點：原能會二樓第一會議室

三、主席：陳處長宜彬

四、出席人員：

原能會：倪副處長茂盛、陳建源、賴尚煜、莊長富、  
黃智宗、黃偉平、張 欣、張維文、趙衛武、  
鄧文俊、俞偉初、方 鈞

核研所：廖仁傑

台電公司：張處長茂雄、薛副處長鴻儒、簡副處長福添、  
陳副廠長高治、劉副廠長明哲、沈副廠長建  
庭、林俊隆、陳詩炯、楊清振、陳慶鐘、  
康哲誠、高漢卿、張啟濱、鍾景祺、許宏福、  
劉鴻章、王建國、陳勤榮、劉正雄、陳瑞溪、  
吳樹欣、汪惠強、徐儒忠、張雄仁、吳 宗、  
張建興

五、決議事項：

議題一：上次會議決議事項處理現況

決議事項：(一) 9012T01、9203A02、9203A03、9203A04、

9203A06 等五項上次會議決議事項同意備查。

(二) 9107T01 項各核能電廠動態透明化議題，有關台電公司目前建立之透明化網站，有四項決議：

1、請定期更新該網站資訊。

2、該網站之核能電廠即時狀態，其中反應爐功率值與本會即時網站有些差異，請台電公司查明原因，以求兩者一致。

3、該網站之核能電廠即時狀態之發電量單位為「萬度」，請修正。

4、該網站之核能電廠即時環境輻射偵測，請加裝時間顯示。

(三) 9203A05 項各核能電廠強震自動急停裝置案議題，繼續追蹤台電公司後續辦理情形。

議題二：核能電廠運轉人員專業訓練檢討

決議事項：有關運轉人員養成制度，請台電公司依據所提之

時程確實辦理。

議題三：NRC IN 2003-14：Potential Vulnerability of Plant  
Computer Network to Worm Infection 之案件檢討

決議事項：有關網路安全管理，請台電公司注意於防火牆內部，可不需經過防火牆，由可攜式 PC 將病毒帶入部分之網路安全管制。

議題四：核一廠九十三年一月五日開關場十個 GCB 跳脫事件所顯現外電穩定性之檢討

決議事項：請繼續探討事件肇因，並將最終結果提報本會。

議題五：核二廠二號機 EOC-16 大修後，廠用電源切換至輔變之差動電驛 387A、B 相動作跳脫發電機事件所顯現之設備維護及管理機制之檢討

決議事項：核二廠與核一廠之電力設備維修均由修護處負責，核二廠近幾年來電力系統異常事件有偏高之趨勢，請密切注意，並應具備有效之具體對策。

議題六：核三廠杜鵑颱風跳機原因再檢討及 161KV 增加聯絡

變壓器所衍生之 DCR 管制問題之檢討

決議事項：有關 DCR 審核作業規範第十二條內容「相鄰周

邊」之定義，因牽涉台電公司內部不同單位之權

責問題，請台電公司核能部門與相關單位研商訂

出介面範圍後再作決定。