

## 97 年度第 1 次核管會議紀錄

一、時間：97 年 6 月 26 日（星期四）下午 2 時正

二、地點：原能會二樓會議室

三、主席：陳處長宜彬

四、出席單位及人員：

原能會：

核管處：徐副處長明德、張欣、賴尚煜、鄧文俊、姜文騰、

陳永泰、郭獻棠

台電公司：

核安處：張處長茂雄、簡副處長福添、陳慶鐘、李國鼎、羅瑞奇、

彭武台、黃咸弘、許懷石

核發處：劉副處長增喜、許宏福、楊文龍、臧鶴年、楊騰芳、

鍾玉玲、范正文、陳勤榮、王重章、吳正璽

核一廠：楊副廠長業勳、章明祥、彭飛凱

核二廠：黃副廠長清順、林水泉、張雄仁、陳順隆

核三廠：沈副廠長建庭、高起、陳新儒、張益維

五、列席單位及人員：

核能研究所：廖俐毅

輻射偵測中心：林維正

六、記錄：郭獻棠

七、會議決議：

(一)歷次會議決議事項追蹤報告。

決議事項：

1. 9412A03：同意結案。

2. 9512A03：同意結案。

3. 9512A04：同意結案。

4. 9512A06：同意結案。

5. 9606A03：核三廠 Battery Charger 之容量驗證偵測試驗方式

納入電力系統專案視察項目進行查證，本案不再於  
核管會議中討論。

6. 9612A02：請通盤檢討支援各核能電廠大修工作之外單位（如

修護處、調度處等）之管控機制（含維護作業程序  
書之品管機制），本案繼續追蹤。

7. 9612A03：同意結案。

8. 9612A05：繼續追蹤。

(二)本次會議討論議題：

議題 1：針對日本柏崎刈羽核電廠消防系統改善作法之核一、二、  
三廠改善規劃報告。

決議事項：請台電公司針對下列問題，提出補充說明：

- 1.各廠主變、起變及相連導管之位置，是否有強震來臨導致地盤下陷之問題。
- 2.各廠技術支援中心因強震而無法使用時，電廠之因應對策及補強措施。。

議題 2：沸水式燃料匣彎曲因應措施。

決議事項：同意備查。

議題 3：核二廠發電機自動電壓調整器（AVR）故障檢討改善報告。

決議事項：同意備查。

議題 4：核三廠圍阻體改善案（GSI-191）進度報告。

決議事項：請針對本改善案提出具體完整之工作時程。

議題 5：核三廠蒸汽產生器檢測依據 NEI 97-06，對於 EPRI PWR Steam Generator Examination Guidelines 符合情形之檢討。

決議事項：

1. 請針對蒸汽產生器渦電流檢測之人員資格、審核制度等，進行整體通盤之檢討，比較現況與 Guideline 間之差異。
2. 請針對 MRP 及 SGMP Guidelines 等文件之應用檢討，提出完整詳細之工作時程。

議題 6：核三廠 RCP 一號軸封洩漏異常高/低之長程解決方案檢討。

決議事項：請持續參酌國外電廠改善成功案例，並提出長程改善方案。

議題 7：本會精進核能電廠運轉人員執照測驗作業，將規劃每年定時舉辦第一、二階段之測驗。為周延作業，請台電公司先行提出建議方案供本會參考。

決議事項：

1. 核四廠部分，同意按個案提出運轉人員執照測驗作業申請。
2. 核一、二、三廠部分，在每年分別舉辦第一、二階段運轉人員執照測驗各 2 次之原則下，請台電公司於每年年底前提報考照需求人數及時程，作為本會後續規劃辦理相關作業之用。

八、散會：16 時 55 分。